



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ярославской области
150000, г. Ярославль, ул. Кирова, 5/23, телефон 30-04-41, 32-96-24,
E-mail: ecc01@mail.adm.yar.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
150000, г. Ярославль, Красная пл., 8, телефон 79-08-15, E-mail: und-76@mail.ru
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по
Угличскому, Мышкинскому и Большесельскому районам Ярославской области
152615, г. Углич, ул. Ярославская, 10/2, телефон 2-13-37 E-mail: ogpnyglic@mail.ru

Предписание N 78/ 1 /1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара

Муниципальному дошкольному образовательному учреждению детский сад № 18 «Сказка»
заведующей МДОУ детский сад № 18 «Сказка» Головной Ирины Юрьевны

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Угличского, Мышкинского и Большесельского районов Ярославской области по пожарному надзору № 78 от 19.07.2018 г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 25 июля 2018 года государственным инспектором Угличского, Мышкинского и Большесельского районов Ярославской области по пожарному надзору Стадухиным Александром Олеговичем проведена внеплановая выездная проверка в отношении Муниципального дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 18 «Сказка», расположенного по адресу: 152613 Ярославская обл., г. Углич, ул. Часовая, д. 3. Проверка проведена в присутствии Головной Ирины Юрьевны - заведующей МДОУ детский сад № 18 «Сказка».

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки.

№пр сдпи- сания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
Здание школы				
1.	Установить дверь кладовой для хранения белья и гладильной (№12 в плане технического паспорта на здание детского сада от 18.11.2003г.), с требуемым пределом огнестойкости не менее EI 30. Представить подтверждающую документацию.	ст. 2 Федерального закона №69 -ФЗ; ч.4 ст.4, ст.6, ст. 58, ст.59 Федерального закона №123-ФЗ; п.6.8.19 Свод правил СП 2.13130.2009 " Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты" (утв. приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. N 172)	22.07.2019	
2.	Установить в дверном проеме дверь, разделяющую лестничные клетки (между помещениями под №2, №3 в плане 1-го этажа технического паспорта на здание детского сада от 18.11.2003г.).	п/п «д» п. 23 ППР в РФ.	22.07.2019	